
	ÖZEL VERSA HASTANESİ			
	AMELİYATHANE ISI AYARLAMASI TALİMATI			
DOK.KODU:AH.TL.02	YAYIN TR:01.12.2016	REVİZYON NO:00	REVİZYON TARİHİ:00	SAYFA NO:1

1. AMAÇ: Hastanemiz Ameliyathanesinde Enfeksiyon oranlarını azaltmak amacıyla Isı ve Nem oranlarını kontrol altına almak.

2. KAPSAM: Ameliyathane birimini kapsar.

3. SORUMLULAR: Ameliyathane sorumlu hekimi ve hemşiresi , teknik birim

4. UYGULAMA:

4.1. Ameliyathanelerde normal şartlarda ısı 20-23 C olmalıdır.

4.2. Bağlı nem minimum %30 maksimum %60 olmalıdır.

4.3. Her gün sabah ve akşam ameliyathane ısısı ve nemi kontrol edilir ve Isı ve Nem Takip Formu'na işlenir.

4.4. Ameliyathane odalarının birinde ısı 18 C ye indiğinde ya da 25 C ye çıktığında Arıza Bildirim Formu doldurularak teknik birime bildirilir.

4.5. Teknik birim mesai saatleri içinde ameliyathane sorumlu hemşiresi izinli olduğunda yerine vekalet eden kişi ve ameliyathane sorumlu hekiminin yazılı bildirimi sonucunda ısı ayarlaması yapar. Başka birimlerden ve kişilerden gelen ısı ayarlaması isteği dikkate alınmaz.

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

- ISI VE NEM TAKİP FORMU
- ARIZA BİLDİRİM FORMU

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAY
Birim Sorumlusu	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim